# PV-Brandfälle in Australien

- Ende 2012: normative Einführung eines „Feuerwehrschalters" (Rooftop DC Isolator Switch) auf Drängen von Feuerwehr-Verantwortlichen nach angeblichen Todesfällen durch PV
- Bis November 2014
  → mehr ca. 200 Brandfälle wegen „Rooftop Switch" nur in Queensland mit ca. 400 000 Anlagen

© Fraunhofer ISE